

برای تایید محل مورد درخواست توسط کارشناس شرکت لازم است موارد ذیل را به طور کامل انجام دهید :

1. حصارکشی ساختمان ، نصب درب ورودی حیاط ، رابیتس کاری و خاک گچ
2. نصب لوله به ارتفاع 2 - 1/5 متر (لوله دریافتی از اداره) با خمیدگی سر لوله به سمت نزدیکترین پایه بر روی سر درب منزل
3. تعبیه جا کنتوری به ابعاد 40*60 سانتی متر و عمق 25 سانتی متر در روستا و ابعاد 30*40 و عمق 20 سانتی متر در شهرها و ارتفاع 1/70 متری کنار راهروی ورودی (داخل ساختمان) . (در منازل جنوبی سفیدکاری و در منازل شمالی سیمانکاری و سفید کاری جا کنتوری انجام گردد)
4. تعبیه لوله PVC داخل دیوار به منظور عبور کابل در محل ورودی ساختمان.
5. ارتفاع دیوار در محل نصب لوله سردرب 3/3 متر باشد.

